

FLAMRO® DSB-W Grafietkit

Intumescerende kit voor het afdichten van Kabels,
Elektrabuis (EIR) en brandbare en niet-brandbare leidingen.



Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 16/0318 Efectis R000706 Efectis R000731 Efectis R0164a Efectis R000996 2001020-FLA
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Maximale sparing	Wand	≤ 65
	Vloer	≤ 65








Alle maten in mm

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2021). Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikant specificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk © van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Brandweerstandsklasse

Max. EI 60 volgens EN 13501-2 / Getest volgens EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 17
	Kabelbundel	≤ 45 / ≤ 17
	EIR Enkel	≤ 50
	EIR Bundel (3 stuks)	≤ 100 / ≤ 63 / ≤ 19
	Brandbare kunststof buis - met elastomeer isolatie	≤ 50 ≤ 32
	Brandbare meerlaagse aluminium leiding - met elastomeer isolatie	≤ 70 (EI=30) ≤ 32 (EI=60) ≤ 70 (EI = 60)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 219
	Niet-brandbare metalen buis met hardschuim isolatie	≤ 114

Alle maten in mm

Producten



FLAMRO® DSB-W Grafietkit
Brandwerende kit
Koker à 0,4 kg

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl