

# PYRO-SAFE® CT ML

## Isolatie voor elektrische installaties voor inbouw in systeemvloeren



### Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

### Verwerkingsgebied


- Lichte scheidingswand
- Massieve wand

### Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 16/0016 02757/20/ZO 0 NP
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125
Dikte Afdichting	Wand	≥ 150
	Vloer	≥ 150
Maximale sparing	Wand	1200 x 2000
	Vloer	640 x ∞

Alle maten in mm

### Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 50
	Kabelbundel		≤ 100% / ≤ 21
	EIR	Enkel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 100% / ≤ 32 / ≤ 21
	HVAC split-line combinaties		Geen begrenzing
	Brandbare kunststof buis		≤ 32
	Brandbare meerlaagse alu leiding met elastomeer isolatie		≤ 35
	Niet-brandbare metalen leiding met elastomeer isolatie		≤ 35

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemニュアル

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl



Protect your values.

## PYRO-SAFE® CT ML

### Producten



#### PYRO-SAFE® CT ML Cable Tube

Lengte 150 mm  
Lengte 200 mm  
Lengte 300 mm



#### PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A Brandwerende coating / pasta

Emmer à 12,5 kg  
Emmer à 5 kg  
Koker à 310 ml



#### PYRO-SAFE® NOVASIT GFM Brandwerende mortel

Zak à 25 kg



#### Losse steenwol

Zak à 15 kg

### Verwerkingsvarianten



Mortel schot



Steenwol schot

### Cable Tubes Groepinstallatie

